

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...)

Визначені показники мікроклімату за температурою , відносною вологістю в кабінеті обліку, оподаткування і звітності відповідають вимогам ДСН 3.3.6.042-99 для теплого періоду року .

Ковельський районний відділ
ДУ « ВОЛИНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ »
санітарно-гігієнічна лабораторія

Свідоцтво про відповідність системи керування
вимірюваннями № ПХ 44/24 чинне до 10.12.2027 р
видане ДП «Львівстандартметрологія» Волинська філія

ПРОТОКОЛ № 20 від 5 вересня 2025 р.
(номер, дата)

проведення досліджень мікроклімату

1. Дата проведення дослідження 04 вересня 2025 р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення : ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного університету» м. Ковель, вул. Заводська, 23 Кабінет обліку, оподаткування і звітності.
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується _____
4. Мета дослідження : за зверненням
5. Засоби вимірювальної техніки психрометр аспіраційний «МВ – 4М», зав. № 12034
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. № 71-0798 чинне до 12.09.2025р.
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - а) ДСН 3.3.6.042-99
(проводиться дослідження)
 - б) ДСН 3.3.6.042-99
(оцінюються результати)
8. Наявність джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-витяжна вентиляція тощо) _____
9. Присутні при дослідженнях Заступник директора з адміністративно господарської роботи Симонік О.П.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
10. Посади, прізвища, імена, по-батькові, підписи осіб, що виконували дослідження
лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Дятел Р.С.



В.о. завідувача відділу

(прізвище, ім'я, по-батькові санітарного лікаря або зав. санітарною лабораторією, підприємства)

Маляр Л.С.

11. Результати досліджень метеофакторів атмосферного повітря


Температура повітря _____ °С, швидкість руху повітря _____ м/с, атмосферний тиск, мм. рт. ст. _____
(для робочих місць на відкритій території)

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату: категорія робіт Іа , теплий період року

№ з/п	Місце проведення досліджень	Час, коли проводились дослідження	Категорія робіт за важкістю	Температура повітря °С					Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність теплового випромінювання, Вт/м ²		Атмосферний тиск, мм рт. ст. або висота над рівнем моря, м*	
				фактичні значення			нормативні рівні									
				за вологим термометром	за сухим термометром	за кульковим термометром	за сухим термометром	за індексом ТСН	факт	доп	факт	доп	факт	доп	факт	доп
1	Кабінет обліку, оподаткування і звітності	14 ²⁰ -14 ²⁵	Ia	20,0	25,2	-	20-30	-	63	≤75			-	-	-	-
2		14 ⁴⁵ -14 ⁵⁰		20,4	25,6	-	20-30	-	60	≤75			-	-	-	-
3		15 ¹⁰ -15 ¹⁵		20,6	25,4	-	20-30	-	63	≤75			-	-	-	-

* За потреби

Дослідження проводив лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Дятел Р.Є
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)