

АКТ №1
готовності до опалювального періоду

"26" вересня 2024 року

складений представником ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ» в особі директора Селівончик Т.В.
у присутності представника споживача в особі директора Селівончик Т.В. ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ».
про готовність об'єкта за адресою:
вул. Заводська буд.23,м.Ковель,Волинської області
найменування об'єкта ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького НТУ»
особистий рахунок N _____ до опалювального сезону _____ року.

Теплове навантаження: опалення 0,63 Гкал/год;
ГВП _____ Гкал/год;
вентиляція _____ Гкал/год;
технологія _____ Гкал/год.

Температурний графік

1. Результати випробувань

№ з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження випробування, хвили	Тривалість	Примітки
1	Теплова мережа споживача	10,0	0,1	60	
2	Тепловий вузол				
3	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система				

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система №1	Система №2	Система №3	Система №4	Система №5	Система №6
Опалення	Діа. (мм)	150					
	№ пломби						
	Діа. (мм)	150					
	№ пломби						
ГВП	Діа. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Діа. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи -очищено
Водопідігрівників-відсутні
Вентиляційно-калориферного обладнання-очищено
Під час огляду зроблено зауваження:-відсутні

Представник теплопостачальної організації


директор
(посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)

Представник споживача


директор
(посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)

Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Відмітка про усунення зауважень -відсутні.


Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду -готовий.

Представник теплопостачальної організації


директор
(посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)

Начальник виробничого підрозділу
теплопостачальної організації



майстер
(посада)
М.П.

Місіора Г.І.
(П.І.Б.)

Державний інспектор з енергетичного нагляду Ковельського сектору Управління
Держенергонагляду у Волинській області.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

"26" вересня 2024 рік


директор
(посада)
М.П.

Селівончик Т.В.
(П.І.Б.)